

ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS

CSZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA

2648 Patak, Kossuth u. 4.

Hrsz.:434/1

Villámvédelmi tervéhez

Az anyagkiírás csak a tervekkel együtt értelmezhető. Az ajánlatot tevő Vállalkozó a tervek alapján egy teljes, működőképes berendezést köteles megajánlani, az összes járulékos munkákkal és anyagokkal. A tervek, műszaki leírás, valamint az árazatlan anyagkiírás együtt kezelendők, önállóan egyik sem alkalmas ajánlat tételre.

Budapest, 2018.03.hó.

Sorsz.	Megnevezés	Egys.	Menny.	Anyag	Munka	Anyag össz./	Díj összesen
	VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉS						
1	Ø16/10mm felfogó tetőgerincre szerelve, tetősík felett 1,5m túlnyúlással	db	3	-----	-----	-----	-----
2	Ø16/10mm felfogó kupola csúcsra szerelve, tetősík felett 0,5m túlnyúlással	db	1	-----	-----	-----	-----
3	Ø10 mm horganyzott köracél, felfogó/összekötő vezeték, tetőre szerelve	fm	120	-----	-----	-----	-----
4	Ø10 mm horganyzott köracél, homlokzati szigetelés alatt falhoronyba vésve, visszajavítva vakolóhabarccsal	fm	50	-----	-----	-----	-----
5	Ø10 mm horganyzott köracél, földárokba fektetve	fm	80	-----	-----	-----	-----
6	Keresztföldelő szonda 2,5m hosszban	db	7	-----	-----	-----	-----
7	Kiállítás földelőrendszerből elosztóberendezés, eph sín, összekötésére	db	1	-----	-----	-----	-----
8	Kiállítás földelőrendszerből villámvédelmi levezetők bekötésére	db	7	-----	-----	-----	-----
9	Vizsgáló összekötő homlokzati szigetelés alatt kialakítva, fém ajtóval	tétel	7	-----	-----	-----	-----
10	Villámvédelmi rendszer hatásosságának mérése, jegyzőkönyv készítése	tétel	1	-----	-----	-----	-----
11	Villámvédelem kialakításához szükséges kötődarabok, idomok, bilincsek, kengyelek, apróanyagok helyszíni felmérés alapján	tétel	1	-----	-----	-----	-----