

-0.55

Kilégőnyja 3/4"
Tető fölé kivezelve 1 m-re
Robbanásgátlóval ellátva

112 Közl.
pm: 50

109 Hűs-elők
pm: 50

90 1,20
pm: 60

Főzőkonyha
108

pm: 60

Tervezett
Gasztrromból GZS10
10,5 kW gázzásmóly
1,1m³/h

Tervezett
Modular PK90/120PCGB
37,0 kW gázüzemű
4,1m³/h

Tervezett
Gasztrromból GLR151
19,0 kW főzőüst
2,0m³/h

DN32 gáz főbejáró és
Homeywell VF4032A1000
DN32 gáz mágnesszelep
Tűgőleges ághban
A szellőzést a gázfűzővel
rekeszteni szükséges

3/4" Ø
3/4" Ø
3/4" Ø
1"

Mosogató
110

Mosók

111

90 pm

TAK-SZER.

Inverter

103 A. M. és noi mosdó

Ø110/160mm
Brillon Pps/Atta
Égéstermek elvezető
tető fölé kivezelve
H=9,30m
Hmag=19,4m
C-63-as típusú
égesztermék elvezetés
MSZ 845 szerinti
Alsó-felső tisztítási
Kétfázisú, biztonságos
kezelési

113 Zöldség-elők.

114 Szőrzárú raktár

119 Közl.

104 FFI mosdó

103 FFI mosdó

Megjegyzés:
FOKOZOTT LÉGZÁRÁSÚ NYILÁSZÁROK ALKALMAZÁSA ESETÉN MÉRLEZETT
LÉGBEVEZETŐ ELEM BEÉPÍTÉSE ÉS JOVÁHAGYOTT GÁZTERV SZÜKSÉGES.
Kiosztócsatlakozás: 2018.
A gázvezetékét BPH-ba kell kötni
A BEÉPÍTENDŐ SZERKEZETEK GYÁRTMÁNY
KIVÁLÁSTYÁT ILLETVE A GYÁRTO ALTAI KESZITENDŐ MŰHELY-
ÉS GYÁRTMÁNYTERVEKET TERVEZŐVEL A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE
ELŐTT JOVA KELL HAGYANI.
A TERVŐL VALÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JOVÁHAGYÁSÁVAL
TÖRÉNHEK.
A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY
A SZERZŐI JOG VEDELME ALATT ÁLL.
A MEGRENDELŐT EGYEZSÉRI FELHASZNÁLÁSRA JOGOSÍTJA.
A TERV ATPOLGOSZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMÖKÖDÉSÉVEL,
TERVEZŐI FELÜGYELET MELLETT TÖRÉNHEK.
AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK TERVEKSEL.
A KAPCSOLÓDÓ STATIKAI ÉPÍTÉSZETI ÉS VILÁMOS TERVEKSEL.
GÉPÉSZETI FAL ÉS FÖDÉMÁLTÓRÉSEK ÉPÍTÉSZETI TERVEKSEL
EGYEZTETENDŐK

106 Gyermekjóléti, családös, iroda

101 Szélfogó

Min. 1,5 óra nem éghető
tűzállásági határértékű
burkolat pl. 20+20 mm
Rigidur tűzgátló lapburkolat

107 Étkező

pm: 60

pm: 60

pm: 60

pm: 60

Csapliczky László
G-13-10885

Benkő Zoltán
G-13-15669

Gutermuth Miklós
G-13-13316

Csapliczky Akos

Szociális Főzőkonyha és Gyermekjóléti

Családsegítő Iroda

2648 Patak Kossuth utca 4. Hrsz.: 434/1.

Gázellátás

Földszint alaprajz

Megjegyzés:
Műszaki csatlakozási pontok
konynhatotechnológiai tervek szerint,
gépész dokumentáció csak a
konynhatotechnológiával együtt
érvényes.

Jelmagyarázat:
- - - - - meglévő gázvezeték
- - - - - tervezett gázvezeték
- - - - - kémény
- - - - - kiszellőző vezeték

A kivitelezés megkezdése előtt
helyszíni méretvétel, és feltárás
szükséges!

Kapcsolat: iroda@gyf2000.hu

Dátum: 2018. január 16

Méretarány: M 1:50

Tervfajta: Kivitelei

Munkaszám: 17_204

Rajzsám: GG-03