

Megjegyzés:

Konyhai gázfogyasztás			
Tervezett berendezések:			
1 db Modular PK90/120PCGB	1x37,0 kW	1x4,1 m ³ /h	
Nyílthéges gáztűzhely			
1 db Gasztrometál GZS10	1x10,5 kW	1x1,1 m ³ /h	
Gázszármoly			
2 db Gasztrometál GLR151	2x19 kW	2x2,0 m ³ /h	
fűzőüst			
Összesen:	85,5 kW	9,20 m ³ /h	

A GMSZ 4.3.2. pontja alapján a konyha részére, beépített kW teljesítményenként

12 m³/h szellőző levegő mennyiség előírt.
Beépített teljesítmény: 85,5 kW
Előírt szellőző levegő mennyiség: 1,026 m³/h

Konyhai rész lérfogata: 216 m³
Üzemi szellőzés+égési levegő befűtás: 6500 m³/h > 1026 m³/h
Elészívás: 6500 m³/h

Légcsere /kiegyenlített/: n=30,10

Fűtőhelyiség gázfogyasztás
Tervezett berendezések: 2 db Viessmann Vitodens 200-W
kondenzációs fűtőkazán 2x54,4 kW 2x5,95 m³/h
Összesen: 108,8 kW 11,90 m³/h

Épület tervezett gázfogyasztása: 21,1 m³/h

- A MEO átadásra szükséges:
- végleges kéményseprőipari szakvélemény
 - ÉPH mérési jegyzőkönyv
 - készülékek végleges telepítési engedélye /CE/
 - légttechnikai mérési jegyzőkönyv
 - reteszelési jegyzőkönyv
 - A készülékek bekötése "F1" relével

80/100 cm
padlás felfutó

Min. 1,5 óra nem éghető
tűzállósági határértékű
burkolat pl: 20+20 mm
Ridurit tűzgátló lapburkolat

Ø110/160mm
Brilon Pps/Alu
fűgéstermék elvezető
felő fölé kivezetve
H=9,30m
H_{meg}=13,4m
C-63-as típusú
égéstermék elvezetés
MSZ 845 szerinti
alsó-felső tisztítási, kezelési
lehetőség biztosított

mon. vb. lemez

mon. vb. lemez

Megjegyzés:
Műszaki csatlakozási pontok
konyhatechnológiai tervek szerint,
géptész dokumentáció csak a
konyhatechnológiával együtt
érvényes.

A kivitelezés megkezdése előtt
helyszíni méretvétel, és feltárás
szükségese!

Megjegyzés:

FOKOZOTT LÉGSZÁRÁS NYILÁSZAROK ALKALMAZÁSA ESETÉN MÉRRETEZETT
LÉGBEVEZETŐ ELEM BEÉPÍTÉSE ÉS JOVAHAGYOTT GÁZTEREV SZÜKSÉGS.
Kapcsolódó tervek:
Munkakezdés: 2018.
A gázvezetékét ÉPH-ba kell kötni!
A BEÉPÍTENDŐ SZERKEZETEK GYÁRTMÁNY
KIVÁLASZTÁSÁT ILLETVE A GYÁRTO ÁTTAL KÉSZÍTENDŐ MOHELY-
ÉS GYÁRTMÁNYTERVEKET TERVEZŐVEL A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE
ELŐTT JOVA KELL HAGYANI
A TERVOTI VALÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JOVAHAGYÁSÁVAL
TÖRTÉNHEK!
A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY
A SZERZŐI JOG VEDELME ALATT ÁLL.
A MEGRENDELŐT EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA JOGOSÍTJA,
A TERV ÁTDOLGOZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMÖKÖDÉSÉVEL,
TERVEZŐI FELJÜZETEL MELLETT TÖRTÉNHEK!
AZ ÉPÍTÉS KIVETEL TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK
A KAPCSOLÓDÓ STATIKAI ÉPÍTÉSZEI ÉS VILLAMOS TERVEKSEL
GÁPÉSZETI FAL ÉS FÖDÉMÁTTÖRÉSEK ÉPÍTÉSZEI TERVEKSEL
EGYEZTETENDŐK

Jelmagyarázat:

- meglévő gázvezeték
- tervezett gázvezeték
- kémény
- kszellőző vezeték

Csapliczky László
G-13-10885
Benkő Zoltán
G-13-15669
Gutermuth Miklós
G-13-13316
Csapliczky Akos

Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti
Családsegítő Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4. Hrsz.: 434/1.
Gázellátás
Padlás alaprajz

Kapcsolat: ireda@gyf2000.hu
Dátum: 2018. január hó
Mértanúság: M 1:50
Tervfajta: Kiviteli
Munkaszám: 17_204
Rajpszám: GG-04