VTS központi konyhai légkezelö	
Ajánlat száma 267/LIVE.EUR/HU/2018	
Kezelési oldal a frisslevegö áramlási irányát nézve jobbos.	
Befúvott légmennyiség:	V_{be}= 6.830 m³/h
Külsö nyomásemelés:	Δp_{be}= 400 Pa
Elszívott légmennyiség:	V_{el}= 6.880 m³/h
Külsö nyomásemelés:	Δp_{el}= 400 Pa
Áramnem:	3x400 V, 50 Hz
Súly:	m= 1205 kg

Jelmagyarázat:

- Szellözés befúvö vezeték
- Szellözés elszívö vezeték
- Szellözés frisslevegö vezeték
- Szellözés elhasznált levegö vezeték
- Elszívö ventilátorok légkidobó vezeték
- * Helyszíni méretfelvétellel készült elem
- \+ Laza karimával készült elem
- Szabályozó pillangószelep
- Rezgéscsillapító vitorlavászon

A födémnyílás lezárására a légtechnikai elemek padlástérbe juttatása után kerülhet sor!

ø125

ø125

mon. vb. lemez

80/80 cm padlásfeljáró

Kezelési távolság

ø100

1340

695

ø100

Padlástérben vezetett légcsatornák párazáróan szigetelve

Elhasznált levegö kidobást lásd GL-04 terven

1200

700

Légkezelö gyári alapkereten, rezgéscsillapító lemezzel ellátva statikai terv szerint alátámasztva

Légkezelö felsö szekció

ø125

HCS

ø100

Airvent RB-210-1200x700-1420-MZ kulisszás hangcsillapító

1200

700

800

900

ø100

ø125

ø160

ø125

mon. vb. lemez

ø160

mon. vb. lemez

mon. vb. lemez

Airvent YL 300x300
esövédö zsalu
ø160mm csöcsatlakozással
Helyi elszívó ventilátorok légkidobás
Központi légkidobó rács fölött

Airvent YL 800x900
esövédö zsalu
frisslevegö

Megjegyzés:

Müszaki csatlakozási pontok konyhatechnológiai tervek szerint, gépész dokumentáció csak a konyhatechnológiával együtt érvényes.

A kivitelezés megkezdése elött helyszíni méretvétel, és feltárás szükséges!

A födém és faláttörések kialakítása csak a Statikus tervezö, valamint az Üzemeltetö engedélyével történhet.

Csapliczky László
G-13-10585
Benkö Zoltán
G-13-15669
Gutermuth Miklós
G-13-13316
Csapliczky Ákos

Szociális Fözökonyha és Gyerekjóléti Családsegítö Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4. Hrsz.: 434/1.
Szellözés
Padlás alaprajz 1.
Friss levegö beszívás és elszívó ventilátorok levegö kidobás

Kapcsolat: iroda@gvf2000.hu

Dátum: 2018. január hó
Méretarány: M 1:50
Tervfajta: Kiviteli
Munkaszám: 17_204
Rajzszám: GL-03