Jelmagyarázat:

- Szellőzés befúvó vezeték
- Szellőzés elszívó vezeték
- Szellőzés frisslevegő vezeték
- Szellőzés elhasznált levegő vezeték
- Elszívó ventilátorok légkidobó vezeték
- * Helyszíni méretfelvétellel készült elem
- \+ Laza karimával készült elem
- Szabályozó pillangószelep
- Rezgéscsillapító vitorlavászon

VTS központi konyhai légkezelö Ajánlat száma 267/LIVE.EUR/HU/2018 Kezelési oldal a frisslevegö áramlási irányát nézve jobbos.	
Befúvott légmennyiség:	V_{be}= 6.830 m³/h
Külsö nyomásemelés:	Δp_{be}= 400 Pa
Elszívott légmennyiség:	V_{el} = 6.880 m³/h
Külsö nyomásemelés:	Δp_{el}= 400 Pa
Áramnem:	3x400 V, 50 Hz
Súly:	m= 1205 kg

A födémnyílás lezárására a légtechnikai elemek padlástérbe juttatása után kerülhet sor!

Kezelési távolság

Airvent RB-210-1200x700-1420-MZ kulisszás hangcsillapító

mon. vb. lemez 80/80 cm padlás feljáró

Padlástérben vezetett légcsatornák párazáróan szigetelve

1340
695

HCS

Friss levegő beszívást lásd GL-03 terven

1200
700

mon. vb. lemez

Légkezelő gyári alapkereten, rezgéscsillapító lemezzel ellátva statikai terv szerint alátámasztva

Légkezelő felső szekció

1200
700

800
900

mon. vb. lemez

mon. vb. lemez

Airvent YL 800x900 esővédő zsalu légkidobás

Megjegyzés:

Műszaki csatlakozási pontok konyhatechnológiai tervek szerint, gépész dokumentáció csak a konyhatechnológiával együtt érvényes.

A kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretvétel, és feltárás szükséges!

A födém és faláttörések kialakítása csak a Statikus tervező, valamint az Üzemeltető engedélyével történhet.

Csapliczky László G-13-10585
Benkő Zoltán G-13-15669
Gutermuth Miklós G-13-13316
Csapliczky Ákos

Szociális Főzőkonyha és Gyerekjóléti Családsegítő Iroda
2648 Patak Kossuth utca 4. Hrsz.: 434/1.
Szellőzés
Padlás alaprajz 2.
Elhasznált levegő kidobás

Kapcsolat: iroda@gvf2000.hu

Dátum: 2018. január hó
Méretarány: M 1:50
Tervfajta: Kiviteli
Munkaszám: 17_204
Rajzszám: GL–04