

JELMAGYARAZAT

Ø10mm horgonyzott köracél keret földelő vezető, kavicságy alatti/betonjárda alatti vezetve

Ø10mm horgonyzott köracél felfogó összekötő vezető, kápcserépre rögzítve

Ø16/10mm felfogó tetőgrincen szerelve, tető felett 1,5m túlnyúlással

Ø16/10mm felfogó kupola csúra szerelve, 0,5 m túlnyúlással

Ø10mm horgonyzott köracél levezető homlokzati téglafalba süllyesztve

Vizsgáló összekötő, homlokzati szigetelésbe süllyesztett szerelőjűvel

Keresztföldelő szonda 2,5m hosszban

Bilincses összekötés Ø10mm köracél vezetők között

Fém szerkezetek bekötése villámvédelmi rendszerbe

A tervezett villámvédelmi: LPS II, LPL II

Villámvédelmi rendszer kialakítása:

Felfogó: Felfogó rúdak, vezetők rendszere.

Felfogó-összekötő: 10 mm horgonyzott köracél gerinccserépre rögzítve. Homlokzati szigetelés alatt téglafalba süllyesztetten

Földelő: 10mm horgonyzott köracél 10 mm horgonyzott acél keretföldelő, földelőszondákkal kiegészítve

Vizsgáló összekötő: Csavoros kötés, falba süllyesztett Dehn vizsgáló ojtó mögött.

PROJEKT SZOCIÁLIS FŐZÓKONYHA ÉS GYEREKEJŐLÉTI, CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA
VILLÁMVEDELMI KIVETELI TERV

ÉPÍTŐTŐ: Patak Község Önkormányzat

H-2648 Patak, Kossuth u. 6.

ÉPÍTÉS HELYE: 2648 Patak, Kussuth u. 4.

hrsz.: 434/1

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ÉPÜLET FÖLDELŐ RENDSZERE

DATUM: 2018.03.hó

MÉRTELKARANT: M=1:100

RAJZ SZÁM:

VT-01

