

## JELMAGYARÁZAT

- -- --  
Ø10mm horganyzott köracél keret földelő vezető, kovácsagy alatt/betonjárda alatt vezetve
- -- --  
Ø10mm horganyzott köracél felfogó összekötő vezető, kúpcerépre rögzítve
- -- --  
A  
Ø16/10mm felfogó tetőgrincen szerelve, tető felett 1,5m túlnyúlással
- -- --  
B  
Ø16/10mm felfogó kupola csúra szerelve, 0,5 m túlnyúlással

Ø10mm horganyzott köracél levezető homlokzati téglafalba süllyesztve

Vizsgálgó összekötő, homlokzati szigetelésbe süllyesztett szerelőajtóval

Bilincses összekötés Ø10mm köracél vezeték között

Fém szerkezetek bekötése villámvédelmi rendszerbe

A tervezett villámvédelmi: LPS II, LPL II

Villámvédelmi rendszer kidolgoztása:

Felfogó: Felfogó rúdak, vezeték rendszere.  
Felfogó-összekötő: 10 mm horganyzott köracél gerincserépre rögzítve.  
Levezető: Homlokzati szigetelés alatt téglafalba süllyesztetten 10mm horganyzott köracél  
Földelő: 10 mm horganyzott acél keretföldelő  
Vizsgálgó összekötő: Csavaros kötés, falba süllyesztett Dehn vizsgáló ajtó mögött.

PROJEKT SZOCIÁLIS FŐZÓKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,  
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIÁLAKTATÁSA  
VILLÁMVEDELMI KIVETELI TERV

ÉPÍTŐ:

Patak Község Önkormányzat

H-2648 Patak, Kossuth u. 6.

ÉPÍTÉS HELYE:

2648 Patak, Kussuth u. 4.  
hrsz.: 434/1

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

## ÉPÜLET VILLÁMVEDELMI RENDSZERE

DATUM: 2018.03.hó TERVEZŐ: Kánai Gábor RAJZ SZÁM:

MÉRÉSKÉPV: M=1:100 TERJEZŐ: V-13-14329

# VT-02

